



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
№ 75-05а

«15» 04 2021г.

Управление Роспотребнадзора по ЧР.
(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №64» гор. Грозного (далее МБОУ СОШ №64 г Грозного),
г. Грозный Ахматовский район, пос. Алхан Чурт, ул. Садовая, 1

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина;)

При проведении проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1. В спортивном зале на стене имеются трещины, в кабинете физики со стены отлупливается водоземлюсионная краска, что является нарушением. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
2. В раздевалке при спортивном зале напольное покрытие с дефектами, что является нарушением. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
3. На первом этаже в коридоре нарушена целостность оконного стекла, что является нарушением п.2.8.3. СП 2.4.3648-20.
4. Не во всех кабинетах установлены термометры для определения температуры воздуха, что является нарушением п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.
5. Не во всех кабинетах доски оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

6. В санузлах унитазы не оборудованы сиденьями, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

7. Учебная мебель (парты и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

8. В пищеблоке при входе в цеха наблюдается следы сырости, что является нарушением п. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

9. Отсутствует программа производственного контроля, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. В спортивном зале и в кабинете физики стены привести в соответствии санитарным требованиям согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В раздевалке при спортивном зале устранить дефекты напольного покрытия, согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. На первом этаже в коридоре заменить оконное стекло, согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

4. Во всех кабинетах установить термометры для определения температуры воздуха, согласно п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется организацией с помощью термометров.

5. Во всех кабинетах доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, согласно п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными

источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету доски.

6. В санузлах унитазы оборудовать сиденьями, согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м², от 3 до 7 лет - 16,0 м²; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м² на ребенка.

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

7. Учебная мебель (парты и стулья) промаркировать, согласно п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

8. В пищеблоке при входе в цеха устранить следы сырости, согласно п. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

9. Разработать программу производственного контроля, согласно п. 1.8. СП 2.4.3648-20. На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Срок исполнения: до 25.08. 2021г

Должностное лицо выдавшее предписание:

Вед.спец -эксперт ОНГД и П и за УТ
(должность,)


(подпись)

Эльмурзаева А.С
(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР письменно до 20.08. 2021г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: директору Джамаеву А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

«15» 04 2021г.



(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «___» _____ 20__ г. по адресу: